



Sieradz 2009-03-11

WARUNKI TECHNICZNE NR TWB 311/035/2009

Do zadania inwestycyjnego:
Przebudowa i zagospodarowanie ulicy Kolegiackiej w Sieradzu wraz z budową kanalizacji sanitarnej.

inwestor : **Urząd Miasta Sieradz**
Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz

I. Sieć kanalizacji sanitarnej:

1. W ulicy Kolegiackiej wykonać kanał sanitarny na odcinku od posesji nr 5 do ul. Podrzecze.
2. Włączenie w kanał \varnothing 250 w ulicy Podrzecze wykonać do studzienki rewizyjnej o rzędnych 135,36 i 132,80.
3. Sieci kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PCV o średnicy 0,20 m.
4. Studzienki rewizyjne na sieci wykonać z tworzyw sztucznych i prefabrykatów żelbetonowych w odstępach max 50 m.
5. Uporządkować gospodarkę ściekową w ulicy rozdzielając ścieki sanitarne od deszczowych.
6. Przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonać do granic posesji.
7. Istniejący w ulicy kanał \varnothing 300 docelowo pozostanie kanałem deszczowym ponieważ podłączony jest do kolektora deszczowego.

II. Projekt uzgodnić w zakresie lokalizacji i kolizji w Zespole Uzgadniania Dokumentacji w Sieradzu, ul. Warneńczyka 1 oraz w zakresie rozwiązań technicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sieradzu.

III. Niniejsze warunki ważne są dwa lata od chwili wydania.

IV. Zalecane materiały do budowy sieci i przyłączy wod -kan:

1. Rury kanalizacyjne kielichowe PCV klasy S o średnicy \varnothing 200x5,9 mm ze ścianą litą łączone na uszczelki wargowe, zgodnie z normą PN-EN 1401:1999.
2. Studnie rewizyjne systemowe z elementów PCV i PP o średnicach wewnętrznych 600mm i 425mm.
3. Studnie rewizyjne żelbetonowe, włazowe o średnicy 1000-1200 z włazem żeliwnym posiadające zamek i zawias oraz zaopatrzone w logo MPWiK Sieradz.

V. Jednocześnie informujemy że przedsiębiorstwo nasze zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem przyłączy wod-kan. Ofertę wykonania złożymy przy uzgodnieniu projektu technicznego.

DYREKTOR
ds. Eksploatacji

Piotr Kłoski

Sąd Rejonowy dla
Łodzi - Śródmieście
w Łodzi: XX Wydział KRS
KRS: 0000210882
REGON: 730335528
NIP: 827-000-91-97

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
39.192.000,00 PLN

BEZPŁATNA INFOLINIA
0 800 49 94 94

tel. (48 43) 828 62 08

(48 43) 828 62 62

fax (48 43) 828 62 22

www.mpwksieradz.pl

www.bip.mpwksieradz.pl

sekretariat@mpwksieradz.pl

Bank Ochrony Srodek S.A.

48 1540 1245205

648033293000 1

Raffaem Bank Polska S.A.

38 1750 137 0000

0000004846157

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY