

Sieradz, dnia 20.07.2015 r.

**Wyjaśnienie siwz na zadanie:
„Budowa budynku biurowo- socjalnego z częścią magazynową
dla Obwodu Drogowego w Sieradzu”**

Nr przetargu SP.261.20.2015

Informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Budowa budynku biurowo-socjalnego z częścią magazynową dla Obwodu Drogowego w Sieradzu” wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści siwz.

Treść zapytania:

1. W opisie projektu zagospodarowania terenu, w punkcie 4, instalacja telewizji dozorowej na terenie inwestycji projektuje się kamery obrotowe montowane na masztach oświetleniowych i podłączone do istniejącego systemu. Czy mają to być kamery obrotowe?

Odpowiedź

Zaprojektowane kamery to kamery obrotowe.

Treść zapytania:

2. Czy Zamawiający może określić parametry kamer lub podać preferowane typy?

Odpowiedź

Typ kamery obrotowej – IP wandaloodporna NOVUS lub równoważna,
Parametry techniczne:
- rozdzielczość – 2MPX
- funkcja dzień/noc – filtr IR
- obiektyw ze zmienną ogniskową , przystoła typu Df=3,3-12mm/F1.2
- czułość od 0,01 lx / 0 lx z włączonym IR /
- oświetlacz IR, zasięg do 15 m
- obsługa kart microSD

STAROSTA

DARIUSZ OLEJNIK