

Wyjaśnienie do siwz

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont drogi powiatowej w miejscowości Sokołów, gmina Sieradz”

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Remont drogi powiatowej w miejscowości Sokołów, gmina Sieradz” do zamawiającego wpłynęło zapytanie do SIWZ.

Treść zapytania:

„prosimy o wyjaśnienie czy inwestor przewiduje przed rozłożeniem tłucznia profilowanie drogi wraz z zagęszczeniem podłoża”

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający wymaga, aby przed rozłożeniem tłucznia zostało wykonane profilowanie podłoża o głębokości ok. 5 cm wraz z nadaniem właściwego profilu poprzecznego jak i podłużnego.