

## Wyjaśnienie SIWZ na zadanie: „Budowa budynku garażowego dla Obwodu Drogowego w Sieradzu”

Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Budowa budynku garażowego dla Obwodu Drogowego w Sieradzu” wpłynęły zapytania do treści siwz.

### Treść zapytań:

1. Proszę o potwierdzenie czy w związku z rozliczeniem kosztorysowym robót ilości robót w kosztorysie ofertowym należy przyjąć zgodnie z załączonym przedmiarem a rozliczenie powykonawcze będzie wg faktycznej ilości robót w cenach jednostkowych z kosztorysu ofertowego?
  2. Czy można zmieniać podstawy wyceny w załączonym kosztorysie np. w poz.6.1 błędnie przyjęto podstawę wyceny na montaż płyt dachowych tj. z normy na montaż płyt ściennych. Jest KNNR7/601/3 a powinno być KNNR603/3.
  3. Zgodnie z pkt.2.1.2.14 opisu do projektu architektury : rynny i rury spustowe przyjęto z blachy ocynkowanej, powlekanej gr0,7mm w kolorze RAL9006, na rzucie dachu i w kosztorysie przyjęto rynny i rury spustowe z PCV. Proszę wyjaśnić niezgodność, co przyjąć do oferty? Jeżeli PCV to w jakim kolorze?
  4. Zgodnie z pkt. 2.2 opisu do projektu konstrukcji "Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć przed możliwością uderzenia przez pojazd lub wózek podnośnikowy samonośnymi osłonami.". Brak takich elementów w dokumentacji projektowej i w kosztorysie. Czy elementy te wchodzi w zakres oferty?. Jeżeli tak, to proszę uzupełnić dokumentację i kosztorys o brakujące pozycje.
  5. Proszę załączyć plan zagospodarowania terenu z zaznaczonymi istniejącymi i projektowanymi rzędnymi terenu i posadzki w budynku.
  6. Proszę załączyć dokumentację geologiczną ( badania gruntu z przekrojami ).
- 
1. Czy w zakresie inwestora jest dostarczenie karty SIM?  
Związane jest to z abonamentem w celu wysyłania informacji na telefon.
  2. Czy centrala alarmowa ma mieć możliwość aktywacji z telefonu, czy tylko ma powiadamiać o napadzie i zbrojeniu? tzn: wysyła i dobiera rozkazy, czy tylko wysyła informację.

### Odpowiedzi Zamawiającego:

- Ad. 1 - Ilości robót w kosztorysie ofertowym należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót.
- Ad. 2 - Montaż płyt dachowych warstwowych należy przyjąć wg norm KNNR 7 603/3. W pozycji 6.1. kosztorysu ofertowego należy zmienić podstawę wyceny.
- Ad. 3 - Do wyceny rynien i rur spustowych należy przyjąć rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,5 - 0,7 mm w kolorze RAL 9006 lub opcjonalnie RAL 9007.
- Ad. 4- Elementy samonośnych osłon konstrukcji stalowej budynku nie ujęte w dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie wchodzi w zakres zadania, będą realizowane indywidualnie przez inwestora.
- Ad. 5 - Projekt zagospodarowania terenu – w załączeniu
- Ad. 6 - Badania geotechniczne podłoża gruntowego – w załączeniu.
- Ad. 7 (1) - Karta SIM w gestii Inwestora.
- Ad. 8(2)- Centrala alarmowa powinna mieć możliwość aktywacji z telefonu, powinna mieć możliwość wydawania poleceń.

Ponadto Zamawiający informuje, że wadium wynosi 20.000,00 zł (słownie dwadzieścia tysięcy złotych).

  
DYREKTOR  
Robert Piątek