

Dotyczy przetargu:
SP.261.8.2017

Sieradz, dnia 13.04.2017 r.

**Wyjaśnienie siwz na zadanie:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E Wandalin-Klonowa
od km 0+000 do km 7+348,57”**

Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E Wandalin-Klonowa od km 0+000 do km 7+348,57” wpłynęło zapytanie do treści siwz.

Treść zapytania:

1. SST D 05.03.05A /nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna w p.1.3 podaje zastosowanie mieszanki AC 8 S KR3 natomiast w pozostałej części w/w rozdziału podaje wymagania dla mieszanki AC 8 S 50/70 KR2. Dodatkowo Opis Techniczny nie podaje kategorii ruchu dla zadania Przebudowa drogi Wandalin-Klonowa. Prosimy o ujednoczenie zapisów dotyczących wymagań dla mieszanki przeznaczonej na warstwę ścieralna.

Odpowiedź Zamawiającego

Prosimy stosować wymagania dla mieszanki dla kategorii ruchu KR3.

Treść zapytania:

2. SST D 05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej podaje wymagania dla w/w prefabrykatów wg norm nieaktualnych. Prosimy o dostosowanie wymagań dla kostek brukowych betonowych wg PN-EN 1338.

Odpowiedź Zamawiającego

Prosimy stosować wymagania i parametry dla kostek brukowych wg PN-EN 1338.

**Z UPOWAŻNIENIA
DYREKTORA**

**Kierownik
Działu Technicznego**

Aurelia Juszcak