

Wyjaśnienie siwz na zadanie:

**„Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1720E/1721E/1719E
Wróblew-Wagłczew- Gruszczycze Etap I od km 0+000 do km 7+925”**

Uprzejmie informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1720E/1721E/1719E Wróblew-Wagłczew- Gruszczycze Etap I od km 0+000 do km 7+925” wpłynęło zapytanie do treści siwz:

Treść zapytania:

Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy zamawiający dopuści aby na dzień odbioru ostatecznego Wykonawca przedłożył oświadczenie geodety o złożeniu w odpowiednim ośrodku geodezyjno-kartograficznym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej celem zatwierdzenia, natomiast zatwierdzoną geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przedłożył niezwłocznie po jej zatwierdzeniu.

Odpowiedź zamawiającego

Zgodnie z zapisem pkt 5.1. siwz.

Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą bądź zlecenie wraz z wniesioną opłatą należy przedłożyć na dzień odbioru końcowego inwestycji.

Treść zapytania:

Wykonawca zwraca się z zapytaniem jakie mają być zastosowane rury przepustowe, betonowe czy PEHD?

Odpowiedź zamawiającego

Rury przepustowe to rury PEHD zgodnie ze wskazaniem w projekcie wykonawczym branży drogowej (rys. 4.6 „Przekroje konstrukcyjne-etap I – zjazdy”) oraz części kosztorysowej dokumentacji.

**Z UPOWAŻNIENIA
DYREKTORA**

Kierownik
Działu Technicznego

Aurelia Juszcak