

SP.261.5.2018

Sieradz, dnia 03.02.2018 r.

Wyjaśnienie siwz na zadanie:

**„Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1720E/1721E/1719E Wróblew-
Wagłczew- Gruszczyce Etap I od km 0+000 do km 7+925”**

Uprzejmie informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1720E/1721E/1719E Wróblew-Wagłczew- Gruszczyce Etap I od km 0+000 do km 7+925” wpłynęło zapytanie do treści siwz:

Treść zapytania:

Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy w ramach w/w zadania należy przewidzieć odwodnienie przy wykonywaniu kanalizacji oraz próby szczelności rurociągów, ponieważ nie ma takich pozycji w przedmiarze?

Odpowiedź zamawiającego

Tak, próby szczelności oraz ewentualne odwodnienie wykopów należy uwzględnić w cenie ofertowej.

DYREKTOR

Robert Piątek