

Sieradz, dnia 07.08.2018 r.

Nr przetargu:

SP.261.25.2018

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA SIWZ na zadanie pn: „ Remont odcinka drogi powiatowej nr 1732E od ul. Kościuszki w Błaszczach w kierunku miejscowości Sędzimirowice na odcinku Kokoszki – Golków”

Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „ Remont odcinka drogi powiatowej nr 1732E od ul. Kościuszki w Błaszczach w kierunku miejscowości Sędzimirowice na odcinku Kokoszki – Golków”, wpłynęły zapytania do treści SIWZ następującej treści:

Treść zapytania:

1. Prosimy o potwierdzenie, iż jedynymi kryteriami oceny ofert są cena-60% oraz okres gwarancji-40% zgodnie z pkt. 15 1) i 2) SIWZ. Prosimy o uaktualnienie pkt. 15.4 SIWZ.
2. Prosimy o zmianę zapisów pkt. 6 Formularza ofertowego. Zgodnie z &17, pkt. 1 Projektu umowy Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia 5-ciu lat rękojmi natomiast okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

AD.1

Zamawiający potwierdza, iż kryteriami oceny ofert są: cena – 60%, okres gwarancji – 40%

AD.2

Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 6 formularza ofertowego, który otrzymuje brzmienie: „6. Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na cały zakres robót na okres miesięcy.”

Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, że w formularzu „OFERTA” w pkt. 6 Wykonawca winien skreślić słowa: „ **i rękojmi**”.

Treść zapytania:

1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki mineralno-asfaltowej dla warstwy wiążącej o wymaganiach kategorii ruchu KR 1 jak jest przyjęte w przypadku warstwy ścieralnej. Zastosowanie mieszanki o wyższej kategorii może skutkować nieprawidłową pracą całej konstrukcji, co w efekcie może spowodować spękania, bądź koleinowanie nawierzchni.
2. Proszę o wskazania dokładnego zakresu uszorstnienia warstwy ścieralnej nawierzchni.
3. Proszę o załączenie do dokumentacji przetargowej projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem w stosownych organach.
4. Prosimy o jednoznaczne określenie kategorii ruchu dla odcinka drogi będącej przedmiotem niniejszego postępowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

AD.1

Zgodnie z SST mieszanka mineralno-asfaltowa zarówno dla warstwy ścieralnej jak i wiążącej dla kategorii ruchu KR-3 – KR-4.

AD.2

Zamawiający nie przewiduje uszorstnienia warstwy ścieralnej.

AD.3

Projekt tymczasowej organizacji ruchu w gestii Wykonawcy.

AD.4

Kategoria ruchu dla odcinka drogi będącej przedmiotem zamówienia KR-3.

Z uwagi na modyfikację SIWZ, Zamawiający wyznacza termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert – **14.08.2018 r. godz. 9.⁵⁰**

Otwarcie ofert – **14.08.2018 r. godz. 10.⁰⁰**

Z uwagi na zmianę terminu, na kopercie należy wpisać: „**Nie otwierać przed dniem 14.08.2018 r. godz. 10.⁰⁰**”

Z UPOWAZNIENIA
DYREKTORA
Kierownik
Działu Technicznego
Aurelia Juszcak