

SP.261.21.2019

Sieradz, dnia 12.07.2019 r.

**Wyjaśnienie siwz na zadanie:  
„Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinkach dróg powiatowych”**

Powiat Sieradzki – Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinkach dróg powiatowych” wpłynęło zapytanie do treści siwz.

**Treść zapytania:**

SST D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego podaje wymagania dla gotowej mieszanki AC 11 S 50/70 KR 3-4 wg WT-2 z 2014 r. Parametr PRD AIR na poziomie 9,0% można osiągnąć jedynie przy zastosowaniu asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55 lub można zastosować wymagania zawarte w Dokumencie WT 2 2010 r. W związku z powyższym prosimy o dokładne określenie czy należy zastosować mieszankę AC 11 S 50/70 KR 3-4 w WT 2 2010 czy AC 11 S PMB 45/80-55 KR 3-4 wg WT 2 2014.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Należy zastosować mieszankę AC 11 S 50/70 KR 3-4 wg WT 2 2010.

**Z UPOWAŻNIENIA  
DYREKTORA**

**Kierownik  
Działu Technicznego**  
  
**Aurelia Juszcak**