

Sieradz, dnia 26.09.2019 r.

Nr postępowania: SP.261.27.2019

**Wyjaśnienie siwz na zadanie:  
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska – granica powiatu”**

Powiat Sieradzki – Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska – granica powiatu” wpłynęły zapytania do treści siwz.


**Treść pytań :**

1. Jaką powinien mieć głębokość osadnik wpustu ulicznego? Rysunek nr 8 wpust uliczny nie zgadza się z specyfikacją techniczną. Według rys. osadnik ma mieć 0,5 m a wg. specyfikacji technicznej 1,0 m.

**Odpowiedź zamawiającego**

Ad.1

Minimalna głębokość 0,5 m. Można również przyjąć głębokość 1,0 m.

  
**DYREKTOR**  
**Robert Piątek**