

Sieradz, dnia 04.08.2020 r.

Nr przetargu:

SP.261.16.2020

**WYJAŚNIENIE DO SIWZ na zadanie pn.: „ Remont odcinka drogi powiatowej
Stolec – granica powiatu poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego
utrwalenia”**

Powiat Sieradzki - Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „ Remont odcinka drogi powiatowej Stolec – granica powiatu poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia”, wpłynęły zapytania do treści SIWZ następującej treści:

Treść zapytania:

1. Czy Zamawiający potwierdza, że do realizacji niniejszego projektu należy zastosować kruszywa zgodne z obowiązującą normą PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleni stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu oraz z Wymaganiami Technicznymi WT-1 2014 KRUSZYWA DO MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH I POWIERZCHNIOWYCH UTRWALEŃ NA DROGACH KRAJOWYCH ?

W załączonej SST D-05.03.08 NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANA wymagania dla kruszywa oparto na zapisach wycofanej normy PN-B-11112.

Wszyscy producenci kruszyw do powierzchniowych utrwaleni obecnie deklarują zgodność swoich wyrobów z normą PN-EN 13043.

2. Czy Zamawiający potwierdza, że do realizacji niniejszego projektu należy zastosować emulsję asfaltową zgodną z normą PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych ?

W załączonej SST D-05.03.08 NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANA wymagania dla emulsji oparto na zapisach nieaktualnego dokumentu pn. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em-94. IBDiM, Warszawa 1994.

Wszyscy producenci emulsji asfaltowych obecnie deklarują zgodność swoich wyrobów z normą PN-EN 13808.


Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1

Należy zastosować kruszywa zgodne z obowiązującą normą PN-EN 13043.

Ad. 2

Należy zastosować emulsję asfaltową zgodną z normą PN-EN 13808.



DYREKTOR
Robert Piątek