

**Wyjaśnienie do siwz na zadanie:
„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708E
Brzeźnio – skrzyżowanie (Czartoria-Godynice)”**

Powiat Sieradzki informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708E Brzeźnio – skrzyżowanie (Czartoria-Godynice)” wpłynęło zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść zapytania:

Czy do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego należy przyjąć asfalt drogowy (np. D35/50) czy polimeroasfalt drogowy (np. DE 80B)?

Czy do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy przyjąć asfalt drogowy (np. D50/70) czy polimeoasfalt drogowy (np. DE 80B)?

Odpowiedź

Należy stosować asfalt drogowy dla ruchu KR 3 zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (str.195,196).

**Przewodniczący
Komisji Przetargowej**