

**Wyjaśnienie do siwz na zadanie:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1739E Wilkszyce-Kraków
od km 3+374 do km 4+597.**

Powiat Sieradzki informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: **Przebudowa drogi powiatowej nr 1739E Wilkszyce-Kraków od km 3+374 do km 4+597** wpłynęły zapytania do treści siwz.

Treść zapytania:

SST rozdział D-04.04.04. „Podbudowa z tłuczni kamiennego” podaje wykonanie w/w warstwy zgodnie z PN-B-11112 i PN-S-96023 natomiast Rysunek wg PN-EN 13242. Prosimy o ujednoczenie zapisu i dokładne określenie jakie wymagania należy zastosować w przypadku podbudowy z tłuczni kamiennego.

Odpowiedź zamawiającego:

Podbudowa z tłuczni kamiennego zgodnie z rys. nr 4 projektu budowlanego.

Treść zapytania:

Opis techniczny oraz Rysunek podają zastosowanie na górną warstwę podbudowy mieszankę z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm natomiast Kosztorys i Obmiar o uziarnieniu 0/63 mm. Prosimy o ujednoczenie zapisu i dokładne określenie jaki rodzaj uziarnienia mieszanki z tłuczni kamiennego należy zastosować na górną warstwę podbudowy.

Odpowiedź zamawiającego:

Górna warstwa podbudowy zgodnie z rys. nr 4 projektu budowlanego. Kruszywo o uziarnieniu 0 – 31,5 mm.

W kosztorysie ofertowym należy wpisać mieszankę o właściwym uziarnieniu.

Treść zapytania:

Opis techniczny i Rysunek podają skropienie emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości 0,4 kg/m² natomiast Kosztorys i Obmiar podają 0,3 kg/m². Prosimy o ujednoczenie zapisu i dokładne określenie ilości emulsji potrzebnej do skropienia nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej.

Odpowiedź zamawiającego:

Skropienie emulsją w ilości 0,4 kg/m².

W kosztorysie ofertowym należy wpisać właściwą ilość emulsji.

Treść zapytania:

Wykonawca zwraca się z prośbą do zamawiającego o udzielenie informacji czy zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w całym zakresie planowanej inwestycji.

Odpowiedź zamawiającego:

Inwestycja będzie realizowana w istniejącym pasie drogowym.

Treść zapytania:

Wykonawca zwraca się z prośbą do zamawiającego o potwierdzenie, że obowiązujące wynagrodzenie o którym mowa w § 3 Projektu umowy jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

Odpowiedź zamawiającego:

Obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie kosztorysowe.

Treść zapytania:

Mając na uwadze zakres prac opisanych w przedmiarze Wykonawca prosi o wyjaśnienie poniższych kwestii:

- czy Zamawiający posiada ostateczne pozwolenie na wycinkę drzew
- czy Zamawiający wziął pod uwagę, że wycinka odbędzie się w okresie lęgowym ptaków
- czy zamawiający pokrywa koszty inspekcji terenu przez ornitologa.

Odpowiedź zamawiającego:

Wycinka drzew w ilości 2 szt. jest wyłączona z postępowania przetargowego. Wykonawcy winni w kosztorysie ofertowym poz. 5 „Ścinanie drzew piłą mechaniczną” w kolumnie „cena” i „wartość” wpisać „0”