

Powiatowy Zarząd Dróg
98-200 Sieradz, Pl. Wojewódzki 3
tel. 43 827-18-61, 43 822-39-47
Regon 730938557, NIP 827-183-94-40
fax 43 827 18 62

**Wyjaśnienie siwz na zadanie:
„Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego w ciągu drogi
powiatowej nr 1713E w km 11+138 w miejscowości
Charłupia Wielka”**

SP.3431.20.2013

Sieradz, dnia 20.06.2013 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego w ciągu drogi powiatowej nr 1713E w km 11+138 w miejscowości Charłupia Wielka” wpłynęło zapytanie do treści siwz.

1. Treść zapytania:

Proszę o jednoznaczne wskazanie czy konstrukcję przęsła stalowego należy zabezpieczyć farbami epoksydowymi na całej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej czy powłokę tę należy wykonać na wysokości po 1 m w obu narożach na całej długości mostu? (rozbieżność w opisie technicznym pkt 6.6)

Odpowiedź:

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej należy wykonać na całej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. Powłokę należy wykonać farbami epoksydowymi, zgodnie ze STWiORB rozdział M.14.03.03

DIREKTOR

Robert Piątek